CMA
180413060685
有效期至2024年02月12日

报告编号：WSH202108004

检 验 报 告

样品名称： 生活饮用水

委托单位： 乡宁县城市供水有限公司

受检单位： ------

单位名称： 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期： 2021 年 8 月 12 日

扫描全能王 创建

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202108004　　第 1 页/共 3 页

委托单位	乡宁县城市供水有限公司	委托单位地址	乡宁县城市供水有限公司迎旭东街10号
受检单位	------	受检单位地址	------
检验类别	送检	来样方式	送样
样品数量	2份	样品状态	5L聚乙烯壶、500mL消毒瓶密闭/份
采样人	高丽	采样地点	见数据页
采样日期	2021.8.2	样品类别	生活饮用水
收样日期	2021.8.2	检验日期	2021.8.2-2021.8.11
报告日期	2021.8.12	样品编号	SH210800401、SH210800402
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
检测项目及依据	见数据页	采样依据（委托采样时）	------
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、原子荧光光度计 SJYQ02-01 可见分光光度计 SJYQ07-01、低本底α、β测量仪 SJYQ05-02、气相色谱仪 SJYQ03-02 离子色谱仪 SJYQ04-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检验结论	样品 SH210800401、SH210800402 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。 （以下空白） 检验单位（章）		
测试环境	温度：23-29℃　　湿度：38-48%RH		
批准人	张建国 2021.8.12	审核人	李佳丽
主检人	张[illegible] 孙晓鸿 李佳丽		
备注	------		
编　制	程国娟	校　对	杨媛媛

扫描全能王 创建

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202108004　　第 2 页/共 3 页

	检验项目	单位	检测依据	SH210800401 营里水厂	GB 5749-2006	单项判定
	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	＜5	≤15	合格
	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.13	≤1[1]	合格
	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	8.10	6.5-8.5	合格
	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	0.074	≤0.2	合格
	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	388	≤1000	合格
	总硬度(以 $CaCO_3$ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	252	≤450	合格
	耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.48	≤3[2]	合格
)	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 9.1	＜0.002	≤0.002	合格
	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006 10.2	＜0.025	≤0.3	合格
2	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	＜0.004	≤0.05	合格
3	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	＜0.002	≤0.05	合格
4	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.41	≤1.0	合格
5	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	27.1	≤250	合格
6	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	3.74	≤10[3]	合格
7	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	96.6	≤250	合格
8	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	＜0.300	≤0.3	合格
9	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	＜0.100	≤0.1	合格
0	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	＜0.200	≤1.0	合格
1	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	＜0.050	≤1.0	合格
2	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	＜0.0004	≤0.005	合格
3	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	＜0.002	≤0.01	合格
4	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	＜0.0010	≤0.01	合格
5	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	＜0.0004	≤0.01	合格
6	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	＜0.0001	≤0.001	合格
7	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	1	≤100	合格
8	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
9	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
0	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
1	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	0.0023	≤0.06	合格
2	四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006 1.2	＜0.00010	≤0.002	合格
3	总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	4.2×10^{-2}	≤0.5	合格
4	总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	6.0×10^{-2}	≤1	合格
5	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	0.066	≤0.7	合格
6	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 13.2	＜0.050	≤0.7	合格

注：①水源与净水技术条件限制时≤3NTU

②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时≤20mg/L

（以下空白）

扫描全能王 创建

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202108004　　第 3 页/共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH210800402 迎旭东街10号	GB 5749-2006	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	＜5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.10	≤1[1]	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	8.08	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	0.077	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	409	≤1000	合格
8	总硬度(以 $CaCO_3$ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	264	≤450	合格
9	耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.48	≤3[2]	合格
10	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 9.1	＜0.002	≤0.002	合格
11	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006 10.2	＜0.025	≤0.3	合格
12	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	＜0.004	≤0.05	合格
13	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	＜0.002	≤0.05	合格
14	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.41	≤1.0	合格
15	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	28.2	≤250	合格
16	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	3.97	≤10[3]	合格
17	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	102	≤250	合格
18	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	＜0.300	≤0.3	合格
19	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	＜0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	＜0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	＜0.050	≤1.0	合格
22	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	＜0.0004	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	＜0.002	≤0.01	合格
24	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	＜0.0010	≤0.01	合格
25	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	＜0.0004	≤0.01	合格
26	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	＜0.0001	≤0.001	合格
27	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	4	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
30	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	0.0025	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006 1.2	＜0.00010	≤0.002	合格
33	总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	2.8×10^{-2}	≤0.5	合格
34	总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	5.6×10^{-2}	≤1	合格
35	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	0.063	≤0.7	合格
36	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 13.2	＜0.050	≤0.7	合格

注：①水源与净水技术条件限制时≤3NTU

②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时≤20mg/L

（以下空白）

扫描全能王 创建