报告编号：WSH202606008

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：乡宁县城市供水有限公司

受检单位：------

单位名称：临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期：2026 年 6 月 11 日

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202606008

委托单位	乡宁县城市供水有限公司	委托单位地址	乡宁县迎旭东街 10 号
受检单位	------	受检单位地址	------
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	2 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份
采（送）样人	岳明熙	样品性状	清澈液体
采样日期	2026.6.1	采样地点	见数据页
收样日期	2026.6.1	检验日期	2026.6.1-2026.6.10
报告日期	2026.6.11	样品编号	SH260600801、SH260600802
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据（委托采样时）	------
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α 、β 测量仪 SJYQ05-02		
检验结论	样品 SH260600801、SH260600802 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 （以下空白） 检验单位（章）		
测试环境	温度：22-27℃	湿度：33-45%RH	
批准人	张建国 2026.6.11	审核人	侯晋强
主检人	乔辛 闫晓婷 韩海静		
备注	------		
编　制	杨媛媛	校　对	郭林芳

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202606008

序号	检验项目	单位	检测依据	SH260600801 管里二水厂	GB 5749-2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	＜5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.07	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	8.06	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	＜0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	526	≤1000	合格
8	总硬度(以 $CaCO_3$ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	335	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O_2 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.48	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.004	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	＜0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.52	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	27.7	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	4.49	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	140	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	＜0.100	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	＜0.050	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	＜0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	＜0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	＜0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	＜0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	＜0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	＜0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	1	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	＜0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.054	≤0.7	合格
29	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	＜0.0037	≤0.05	合格
30	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	＜0.0044	≤0.1	合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0087	≤0.06	合格
32	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0071	≤0.06	合格
33	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0095	≤0.1	合格
34	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0067	≤0.1	合格
35	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.43	≤1①	合格
36	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.05	≤0.5	合格
37	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.05	≤1	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

（以下空白）

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202606008

序号	检验项目	单位	检测依据	SH260600802 迎旭东街10号	GB 5749 -2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	＜5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.06	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	8.05	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	＜0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	518	≤1000	合格
8	总硬度(以 $CaCO_3$ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	333	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O_2 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.48	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.006	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	＜0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.52	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	27.8	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	4.52	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	140	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	＜0.100	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	＜0.050	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	＜0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	＜0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	＜0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	＜0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	＜0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	＜0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	＜0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.050	≤0.7	合格
29	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	＜0.0037	≤0.05	合格
30	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	＜0.0044	≤0.1	合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0035	≤0.06	合格
32	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0065	≤0.06	合格
33	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.015	≤0.1	合格
34	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.013	≤0.1	合格
35	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.45	≤1①	合格
36	总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.05	≤0.5	合格
37	总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.05	≤1	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

（以下空白）